



SĄDECKIE WODOCIĄGI®

Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
NIP 734-24-24-787
Regon 490797830
KRS 0000109022

CZYSTA WODA
PROSTO Z RUR

Załącznik nr 1

Warunki techniczne montażu i utrzymania wodomierza na własnym ujęciu wody

1. Wodomierz należy zamontować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z uwzględnieniem zaleceń producenta.
2. Wielkość i parametry przepływu należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza.
3. Prace związane z wykonaniem instalacji zostaną wykonane we własnym zakresie na koszt Odbiorcy.
4. Przed i za wodomierzem powinien być zainstalowany zawór odcinający dopływ wody.
5. Instalacja wody własnej powinna być wyposażona w zawór zwrotny zamontowany w obrębie wodomierza.
6. Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną, (okres ważności legalizacji wynosi 5 lat, cecha legalizacyjna znajduje się na wodomierzu). Klient ma obowiązek posiadać ważny i zalegalizowany wodomierz przez cały okres eksploatacji punktu poboru lub instalacji wody .
7. W przypadku utraty ważności cechy legalizacyjnej Odbiorca jest zobowiązany na własny koszt dokonać wymiany posiadanego wodomierza na wodomierz posiadający ważną cechę legalizacyjną.
8. Wodomierz należy instalować w łatwo dostępnym i bezpiecznym miejscu (w celu jego odczytu). Do obowiązków odbiorcy należy jego zabezpieczenie przed zamarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
9. **Wodomierz powinien być dostosowany do systemu zdalnego odczytu radiowego stosowanego przez Spółkę Sąddeckie Wodociągi posiadać zatwierdzenie MID do wartości R równej bądź większej niż 160 (dawna klasa C)**
10. Warunkowo dopuszcza się pobór wody na zewnątrz budynku w sposób trwały (cele wody bezpowrotnie zużytej) przed zamontowanym wodomierzem. Instalacja wody bezpowrotnie zużytej powinna być prowadzona poza obrysem przegród budowlanych w celu umożliwienia kontroli rurociągu przez Spółkę Sąddeckie Wodociągi w całym okresie eksploatacji. Na odcinku instalacji do poboru wody bezpowrotnie zużytej nie wolno stosować żadnych trójników umożliwiających podpięcie do nich dodatkowych przewodów.
11. Za zaplombowanie wodomierza Spółka pobiera opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
12. Podane warunki dotyczą zarówno stale użytkowanych, jak i nowo budowanych instalacji.
13. W sprawach nieuregulowanych w warunkach technicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Regulaminów dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla danych Gmin.

www.swns.pl

Centrala:

tel.: 18 443 86 43
fax: 18 443 83 04

Sekretariat:

tel.: 18 414 12 04
e-mail: biuro@swns.pl

Biuro Obsługi Klienta:

tel.: 18 414 12 15
e-mail: bok@swns.pl

Dział Sprzedaży:

tel.: 18 414 12 16
e-mail: ds@swns.pl

Pogotowie Wod-Kan

tel.: 994, 018 414 12 41