



SĄDECKIE WODOCIĄGI®

Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
NIP 734-24-24-787
Regon 490797830
KRS 0000109022
BDO 000012142

CZYSTA WODA PROSTO Z RUR

Nowy Sącz, dnia 09 marca 2021 r.

ZNAK:N.052.2.21.TF

Szanowna Pani
Małgorzata Owsiany
Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
i Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie
Ul. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Dotyczy: *informacja o wprowadzaniu przez Spółkę NOVA do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych niezgodnych z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym i ze zgodą Sąddeckich Wodociągów sp. z o.o.*

Spółka Sąddeckie Wodociągi informuje, że w dniu 09 marca 2021 roku doszło do awarii na odcinku kanalizacji sanitarnej odprowadzającej wyłącznie ścieki przemysłowe z Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Tarnowskiej 120 należącego do NOVA Sp. z o.o., w wyniku której wprowadzane ścieki wylewały się na drogę dojazdową do przedmiotowego zakładu.

W wyniku niezwłocznych działań Pracowników Spółki Sąddeckie Wodociągi, polegających na ustaleniu przyczyn awarii, usunięcia ich i wywołanych awarią skutków oraz przeprowadzonych działań kontrolnych w zakresie stwierdzenia zgodności, wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej Sąddeckich Wodociągów Sp. z o.o., ścieków przemysłowych z obowiązującym Spółkę NOVA pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 09 lipca 2020 roku znak: KR.RUZ.4210.41.2020 roku, wydanym przez Dyrektora RZGW w Krakowie oraz obowiązującą umową zawartą ze Spółką Sąddeckie Wodociągi i stwierdzono następujące niezgodności:

- rażące naruszenie warunków zgody z dnia 06.04.2020 roku na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Spółki „Sąddeckie Wodociągi” podczyszczonych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 120, która była podstawą i warunkiem niezbędnym do wydania pozwolenia wodnoprawnego (znak j.w.) dla Spółki NOVA,
- rażące naruszenie warunków umowy nr 10610/2003 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowych z dnia 03.02.2004 roku zawartej pomiędzy Spółką NOVA a Spółką Sąddeckie Wodociągi skutkiem czego jest natychmiastowe jej wypowiedzenie ze skutkiem 20 dni od dnia 10 marca 2021 roku w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych z przedmiotowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Tarnowskiej,
- nieprzestrzeganie rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1757) m.in. poprzez :
 - wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wraz ze ściekami przemysłowymi substancji (ciał stałych – m.in. rozdrobnione worki foliowe, szmaty, gąbki oraz galaretowata zbita substancja) stanowiących zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków,
 - wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wraz ze ściekami przemysłowymi niedozwolonych substancji (ciał stałych – m.in. rozdrobnione worki foliowe, szmaty, gąbki oraz galaretowata zbita substancja) stanowiących zagrożenie i ryzyko dla prawidłowego działania urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków,
 - wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wraz ze ściekami przemysłowymi niedozwolonych substancji (ciał stałych – m.in. rozdrobnione worki foliowe, szmaty, gąbki oraz galaretowata zbita substancja) stanowiącymi o ryzyku niespełnienia przez Spółkę Sąddeckie Wodociągi warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód i możliwości dalszego stosowania osadów ściekowych,

www.swns.pl

Centrala:
tel.: 18 443 86 43
fax: 18 443 83 04

Sekretariat:
tel.: 18 414 12 04
e-mail: biuro@swns.pl

Biuro Obsługi Klienta:
tel.: 18 414 12 15
e-mail: bok@swns.pl

Dział Sprzedaży:
tel.: 18 414 12 16
e-mail: ds@swns.pl

Pogotowie Wod-Kan
tel.: 994, 018 414 12 41

CZYSTA WODA PROSTO Z RUR

- wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wraz ze ściekami przemysłowymi niedozwolonych substancji (ciał stałych – m.in. rozdrobnione worki foliowe, szmaty, gąbki oraz galaretowata zbita substancja) stanowiących zagrożenie awarii mechaniczno-biologicznego procesu oczyszczania ścieków oraz całej oczyszczalni ścieków.
- przekroczenie maksymalnych wartości niektórych parametrów ścieków przemysłowych określonych w zarządzeniu wewnętrznym nr 10/2017 Prezesa Zarządu Spółki „Sądeckie Wodociągi”, które dostępne jest pod adresem [https://www.swns.pl/19,Przydatne dokumenty.htm?&menu=19&index=3](https://www.swns.pl/19,Przydatne_dokumenty.htm?&menu=19&index=3).

Spółka „Sądeckie Wodociągi” w dniu 09 marca 2021 roku sporządziła z dokonanych czynności pełną dokumentację fotograficzną oraz filmową, dokonano pobrania niezbędnej ilości próbek ścieków przemysłowych oraz substancji stałych znajdujących się w przedmiotowym odcinku kanalizacji sanitarnej. Czynności kontrolne w przedmiotowej sprawie były równoległe prowadzone przez Inspektorów Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

Stawomir Rajski

Tadeusz Frączek

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zlewni w Nowym Sączu ul. Naściszowska 31,33-300 Nowy Sącz
3. a/a